

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31  
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20  
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации  
RA.RU.511604  
от 15.03.2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
И. А. Сахарова  
м.п. " 20 " 07 2017 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 18726 от 20 июля 2017 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Юнипарк"
2. Юридический адрес: Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Юнипарк" Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк, скважина ПРВ ВЗУ-2
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 18.07.2017 11:00  
Ф.И.О., должность: Стариков А., сантехник  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2017 15:25  
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода Отбор проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований: Договор
7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",  
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения."
8. Код образца (пробы): МБ.17.18726
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.07.2017 15:35 Лабораторный номер 18726 - 969 дата начала испытаний 18.07.2017 15:35 дата выдачи результата 20.07.2017 09:43					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
заведующая лабораторией					 Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 Жарова Е. В., инженер отдела