

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В
Г.АЛЕКСИНЕ»**

Юр.адрес: ул. Мира, д.25, г. Тула, 300012

**Почт.адрес: ул. Строителей, 8, г. Алексин, Тульская область, 301371,
тел./ факс (8-48753) 4-09-02, 4-13-41.**

Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации, привлекаемой Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к проведению мероприятий по контролю от 26.02.2010 № 42-АК

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
И.А.Сахарова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 4а от «29» января 2014 года**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Место проведения экспертизы: г. Алексин, ул. Строителей, д.8, каб. 3.

Основание: Заявка на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по результатам лабораторных исследований №18 от «30» октября 2012 года ООО «Синтезагро» в лице исполнительного директора Янина Н.В.; юридический адрес: Тульская область, Заокский район, РП Заокский, ул.3-й проезд, д.1.

(наименование должности, Фамилия, инициалы лица, вынесшего Заявку)

в отношении: воды из родника, воды из скважин, водопроводной воды ООО «Синтезагро» по фактическому адресу: Тульская область, Заокский район, п.Велегож Парк.

(наименование юридического лица, ИП, ИНН, адрес места нахождения)

Настоящая экспертиза проведена: врачом - экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» Рынденковой С.Г., имеющей высшее медицинское образование по специальности медико-профилактическое дело, стаж работы по специальности 2 года.

На разрешение эксперту поставлены вопросы:

1. Оценить соответствие 2 образцов воды из скважин по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Оценить соответствие 1 образца воды из родника по микробиологическим и показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

3. Оценить соответствие 2 образцов воды водопроводной по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

(указываются вопросы согласно Заявки о назначении настоящей экспертизы)

В распоряжение эксперта предоставлены и им рассмотрены объекты исследования и (или) материалы и (или) документы

1. Протоколы лабораторных исследований образцов воды из скважин по микробиологическим показателям №217, №218 от 24.01.2014г.
2. Протокол лабораторных исследований образца воды из родника по микробиологическим показателям №216 от 24.01.2014г.
3. Протокол лабораторных исследований образца воды водопроводной по микробиологическим показателям №219, №220 от 24.01.2014г.
(акты отбора проб, акты обследования, протоколы лабораторных исследований (испытаний) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и т.п., №, дата рассматриваемых документов)

В ходе проведения экспертизы установлено:

1. Образец воды отобран 23.01.2014г. из родника ВП-1 ООО «Синтезагро» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Велегож Парк в количестве 0,5 л согласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 53415-2009. Доставлен 23.01.2014г. в 10ч 00 мин в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексине» (аттестат Аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.027.03 от 02.03.2011г зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.511604 от 02.03.2011г действителен до 02.03.2016г.) для лабораторных испытаний по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
2. Образцы воды водопроводной отобраны 23.01.2014г. из водопроводного крана в офисе ВП-1, из водопроводного крана поста охраны ВП-2 ООО «Синтезагро» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Велегож Парк в количестве 2*0,5 л согласно ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ Р 53415-2009. Доставлены 23.01.2014г. в 10ч 00 мин в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексине» (аттестат Аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.027.03 от 02.03.2011г зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.511604 от 02.03.2011г действителен до 02.03.2016г.) для лабораторных испытаний по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
3. Образцы воды из скважин отобраны 23.01.2014г. из скважин приволья ВЗУ-1, приволья ВЗУ-2 ООО «Синтезагро» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Велегож Парк в количестве 2*0,5 л согласно ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ Р 53415-2009. Доставлены 23.01.2014г. в 10ч 00 мин в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексине» (аттестат Аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.027.03 от 02.03.2011г зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.511604 от 02.03.2011г действителен до 02.03.2016г.) для лабораторных испытаний по микробиологическим показателям на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Закключение по результатам экспертизы:

1. Образец воды из родника по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
2. Образцы воды водопроводной по микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
3. Образцы воды из скважин по микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


(ответы на поставленные вопросы)

Экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение направляется исполнительному директору ООО «Синтезагро» Янину Н.В., составлено на 3 страницах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы (п.2 экспертного заключения), предоставленных в распоряжение эксперта.

Врач-эксперт


(подпись)

Рынденкова С.Г.
(Ф.И.О.)