

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации


RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

_____ И. А. Сахарова
м.п. " 10 " 11 2017 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 29550 от 10 ноября 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Юнипаркс"

2. Юридический адрес: Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина ВП-Смарт Тульская область, Заокский район

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 09.11.2017 08:00

Ф.И.О., должность: Стариков А., сантехник

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.11.2017 10:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода Отбор проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Договор

7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

8. Код образца (пробы): МБ.17.29550

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.11.2017 10:10 Лабораторный номер 29550 - 1374 дата начала испытаний 09.11.2017 10:10 дата выдачи результата 10.11.2017 13:00 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 4 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

/ заведующая лабораторией  Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Жарова Е. В., инженер отдела