

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,

Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Сахарова

" 21 " 06 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 16583 от 21 июня 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Юнипарк"

2. Юридический адрес: Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Юнипарк", Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк, ВП- Смарт скважина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.06.2018 09:00

Ф.И.О., должность: Михальский И. , сантехник

Условия доставки: доставка заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2018 12:00

НД на отбор проб: отбор заказчиком

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, по заключенным договорам

7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): МБ.18.16583

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.06.2018 12:10 Лабораторный номер 16583 - 835 дата начала испытаний 19.06.2018 12:10 дата выдачи результата 21.06.2018 09:28					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
заведующая лабораторией					 Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Жарова Е. В., инженер отдела