

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Сахарова
м.п. " 20 " 07 2017 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**


№ 18725 от 20 июля 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Юнипарк"
2. Юридический адрес: Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Юнипарк" Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк, скважина ПРВ ВЗУ-1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 18.07.2017 11:00
Ф.И.О., должность: Стариков А., сантехник
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2017 15:25
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода Отбор проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований: Договор
7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения."
8. Код образца (пробы): МБ.17.18725
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.07.2017 15:35 Лабораторный номер 18725 - 968 дата начала испытаний 18.07.2017 15:35 дата выдачи результата 20.07.2017 09:42					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

заведующая лабораторией



Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Жарова Е. В., инженер отдела