

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Адрес места осуществления деятельности: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8.
тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20, E-mail: aleksin71@yandex.ru
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области

И. А. Сахарова
м.п. " 26 " 11 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 32887 от 26 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Юнипаркс"
2. Юридический адрес: Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Юнипаркс", Тульская обл., Заокский район, п.Велегож-парк, ПРВ ВЗУ-2 скважина
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.11.2018 10:00
Ф.И.О., должность: Стариков А., сантехник
Условия доставки: доставлено заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2018 12:00
НД на отбор проб: отбор заказчиком
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, по заключенным договорам
7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): МБ.18.32887
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10 Лабораторный номер 32887 - 7 дата начала испытаний 22.11.2018 12:10 дата выдачи результата 26.11.2018 09:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
заведующая лабораторией					 Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Жарова Е. В., инженер отде.